

# とちぎ男女共同参画センター（南館）電力需給仕様書

この仕様書は、とちぎ男女共同参画センター（南館）で使用する電力の需給について、必要な事項を定めたものである。

## 1 概要

- |            |                             |
|------------|-----------------------------|
| (1) 件名     | とちぎ男女共同参画センター（南館）で使用する電力の供給 |
| (2) 需要場所   | 栃木県宇都宮市野沢町4-1               |
| (3) 業種及び用途 | その他                         |

## 2 仕様

### (1) 電力供給条件

- |             |          |
|-------------|----------|
| ア 供給電気方式    | 交流3相3線方式 |
| イ 標準電圧      | 6,000ボルト |
| ウ 計量電圧      | 6,000ボルト |
| エ 標準周波数     | 50ヘルツ    |
| オ 受電方式      | 1回線受電    |
| カ 非常用自家発電設備 | 有        |
| キ 蓄熱式負荷設備   | 無        |

### (2) 契約電力及び予定使用電力量等

- |           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ア 契約電力    | 別紙 契約電力及び予定使用電力量表 のとおり<br>(各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。) |
| イ 予定使用電力量 | 710,602キロワット時<br>(月別の予定使用電力量は別紙 契約電力及び予定使用電力量表 のとおり)                         |

### (3) 需給開始及び契約期間

令和4(2022)年7月2日から令和5(2023)年7月1日まで  
(納入開始は落札業者と協議の上、決定する。)

### (4) 需給地点

乙の供給用配電箱における乙の母線と甲の地絡遮断装置の電源側接続点

### (5) 保安責任分界点

需給地点に同じ

### (6) 財産分界点

需給地点に同じ

## 3 その他

- |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 使用電力量及び最大需要電力の実績は、別紙 使用電力量及び最大需用電力の実績表 のとおり。                                                                               |
| (2) 各月の電気料金の算定方法は、基本料金について力率割引又は割増を行う場合、従量料金について燃料費調整を行う場合及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を課す場合は、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定 |

める供給条件によるものとし、これにより難しい場合は協議するものとする。

なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100%（力率割引85%）とし、燃料調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。

- (3) 今回の契約を実行するため、新たに発生する設備の改造に必要な費用は、受注者の負担とする。また、当該改造のために必要な作業は、発注者の業務に支障を及ぼさない範囲で行われなければならない。
- (4) この仕様書に定めのない供給条件については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める供給条件等を基に協議するものとする。